



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
ORAȘUL ORAVIȚA

325600, Oravița, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 60, Tel. 0255571133, Fax 0255572815
E-mail primariaorasuluioravita@gmail.com, Website www.primariaoravita.ro

Nr. 39186 / 18.12.2019

APROB,
PRIMAR
Jr. Dumitru Ursu



CAIET DE SARCINI

pentru furnizare a două centrale termice la Bloc ANL, str. Cloșca, nr. 10A, Oravița cod C.P.V. 39715200-9.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

- furnizarea a două centrale termice (combustibil solid), cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare și cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.

• **Amplasament:**

- Bloc ANL, str. Cloșca, nr. 10A, Oravița
- **Beneficiar:** Orașul Oravița

2. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE :

Furnizorul va prezenta documentația tehnică a centalelor termice și autorizația de funcționare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII PENTRU PRODUSE:

3.1. Centrală termică clădire Bloc ANL, str. Cloșca, nr. 10A, Oravița, (combustibil solid) cu tiraj forțat, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră.

- Sarcina termica utila: 80 kW
- Randament: 89%
- Dimensiuni LxlxH: 1610x820x1735 mm
- Volum apa in cazan: 326 l

- Presiunea maxima de lucru: 2bar
- Presiunea de incercare: 4bar
- Racord tur/retur: 2"
- Racord serpentina racire: 3/4"
- Masa neta: 945 kg
- Temperatura gazelor de ardere: 130-140°C
- Temperatura apei calde de incalzire: 65-85°C
- Temperatura maxima pentru apa din cazan: 95°C
- Cantitatea maxima de combustibil pe sarja (aprox.): 115 kg
- Consum de combustibil nominal(lemne cu umiditate normala, 18%-Hi=3500kcal/kg): 22.15 kg/h
- *Ventilator de aer comandat de termostat/Panou de comanda si control
- Termomanometru,
- Supapa de siguranta,
- Izolatie de vata minerala,
- Vatrai, perie si razuitoare pentru curatare cenusii si gudronului,
- Sistem cu clapeta pentru evacuarea gazelor arse

Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt minime și obligatorii, ele putând fi oferite la un nivel superior.

4.ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

Se va specifica **modelul, marca și producătorul** centralei oferite. Modelul de centrală oferit trebuie să fie **avizat ISCIR; conform legislației** (dacă este cazul).

5. Termenul de livrare, este de maxim 5 zile și curge de la data semnării contractului de către ambele părți.

În ofertă se va preciza exact termenul de livrare.

6. Perioada de garanție este de minim 3 ani acordată conform legislației în vigoare și va curge de la data semnării procesului verbal de punere în funcțiune.

Ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante toate materialele de instruire și manualele de utilizare și întreținere a sistemului de încălzire în limba română.

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și nu sunt uzate moral.

Recepția cantitativă și calitativă se face la locul de livrare menționat de către beneficiar, unde după verificarea configurației, a cantităților și funcționalității se va întocmi un proces verbal de recepție, conform cerințelor contractuale.

Întocmit,
Cristina Anișoara Zainea

